

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.

Внесен в реестр аккредитованных лиц в качестве испытательного центра
Федеральной службой по аккредитации

109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2
Адрес сайта в Интернете: www.pozhaudit.ru

Тел. +7 (495) 740-43-61, 62
E-mail: info@pozhaudit.ru

В АО «Метеоспецприбор»

192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 37, литер А,
пом.5-Н, 19-Н, офис 150

исх. № 249 от 21 октября 2020 г.

Настоящим письмом подтверждаем, что по результатам проведенных испытаний продукции:

Фонари тестовые ИП ИК/УФ МСП, ИП ИК МСП, выпускаемые по техническим условиям КБРЕ.425711.001 ТУ, код ОКПД2 26.30.60.190,

установлено, что указанная продукция соответствует требованиям технических условий КБРЕ.425711.001 ТУ (в части пунктов: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.7, соответствие которым проверялись при проведении испытаний).

Основываясь на результатах анализа проведенных испытаний подтверждаем, что данные фонари тестовые могут быть использованы в качестве источников излучения, способных вызвать срабатывание извещателей пожарных пламени (ИПП) моделей ИП 329/330-1-1 МСП, ИП 330-2-1 МСП и других ИПП, аналогичных по области спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным элементом ИПП (для проверки работоспособности ИПП при проведении приёмо-сдаточных, сертификационных и других испытаний, в т.ч. в соответствии с указаниями подраздела 4.11 ГОСТ Р 53325-2012 (пункты: 4.11.2.8, 4.11.2.9, 4.11.2.10), а также для проверки работоспособности ИПП в местах установки на объектах.

Приложение:

1. Протокол испытаний № К-12/10-2020 от 09.06.2020 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.

С уважением,
Руководитель испытательного центра
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»



И.А. Поединцев

Исп. Заикин В.И.
Тел. +7 (495) 740-43-62, +7 911 298 27 90